

УТВЕРЖДАЮ Директор ГБПОУ СО  
«Сухоложского многопрофильного  
техникума»



С.П. Захаров  
«30» августа 2019 г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 2

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ГБПОУ СО «Сухоложский многопрофильный техникум»  
1.2. Адрес объекта: 624804, Свердловская обл. г. Сухой Лог ул. Горького д.9  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 5 этажа, 3832 кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 24669 кв. м  
1.4. Год постройки здания: 1972, последнего капитального ремонта:  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -2018-2019гг.

#### сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) полное Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Сухоложский многопрофильный техникум», кратко ГБПОУ СО «Сухоложский многопрофильный техникум»  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): : 624804, Свердловская обл. г. Сухой Лог ул. Юбилейная д.10  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  
1.10. Территориальная принадлежность: (федеральная, региональная, муниципальная)  
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования Свердловской области  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Екатеринбург ул. Малышева д. 33

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности ( здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информатика, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)  
2.2. Виды оказываемых услуг: образование  
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)  
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)  
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле -коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха; нарушениями умственного развития  
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 260 человек  
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: ( да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет



### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м

3.2.2. время движения (пешком): 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

№ Категория инвалидов (вид нарушения) п/п	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1. Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2. передвигающиеся на креслах-колясках	нет
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата	нет
4. с нарушениями зрения	Да (1)
5. с нарушениями слуха	нет
6. с нарушениями умственного развития	Да (14)

\* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП
2.	Вход (входы) в здание	ДП
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП (К, О, С, Г)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (У,О,К) ВНД -И (Г,С)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (У, Г) ВНД -И (О,С, К)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (У,К, О) ВНД -И (Г,С)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У,О)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно



### **3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:**

Объект признан условно доступным для инвалидов с умственными нарушениями, для инвалидов с нарушениями зрения, временно не доступен для инвалидов с патологией опорно - двигательного аппарата, с нарушением слуха, для инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках. Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ ( знание специфики различных групп инвалидности и влияние её на способность передвижения внутри помещения, а так же на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ), а так же выполнением следующих мероприятий:

#### **Территория, прилегающая к зданию (участок):**

установить декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию; выделить места отдыха (установить скамейки).

**Вход (входы ) в здание:** установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить поручни вдоль марша лестницы, включая разделительные (0,9 м п.4.1.14,5.2.15 СП 59.13330.2012);

увеличить ширину рабочего полотна в свету до 90 см ( входные двери); снизить высоту порогов входных дверей ( не более 1,4 см один элемент порога); двери оборудовать доводчиками с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд; установить кнопку вызова персонала.

**Путь (пути) движения внутри здания:** установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц; увеличить дверные проёмы до ширины рабочего полотна в свету до 90 см; снизить высоту порогов(не более 1,4 см один элемент порога).

**Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):** организовать обучение инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках на первом этаже общежития (ширина марша лестницы 1,13 м не позволяет безопасно использовать мобильное подъемное устройство;), возможна установка индукционного контура); при необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в классах.)

**Система информации на объекте:** на всех структурно - функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации в т.ч. с учётом потребностей инвалидов с нарушениями зрения ( информационные указатели, рельефные ( тактильные полосы), малогабаритные аудиовизуальные информационно - справочные системы и т.д.)(п.5.5 СП 59.13330.2012).

#### **Санитарно-гигиенические помещения:**

оборудовать на втором и третьем этаже общежития две (мужскую/женскую) туалетных кабины в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проёмы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т.д.); в душевых предусмотреть кабины в соответствии с нормативными требованиями ( вход и передвижение на уровне пола, установить поручни), оборудовать поручнями одну раковину у комнаты приема пищи (п.5.3. СП59.133302012).